

令和7年度 湖北消組建第4号

湖北地域消防本部案内標識設置工事

仕様書

湖北地域消防本部 総務課

## 特記仕様書

工事番号 令和7年度 湖北消組建第4号  
工事名 湖北地域消防本部案内標識設置工事  
工事場所 長浜市湖北町速水地先ほか  
米原市間田地先ほか

第1条 本工事の施工にあたっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和7年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）および「一般土木工事等共通仕様書付則（令和7年10月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）および本特記仕様書によるものとする。

第2条 共通仕様書ならびに付則において、「滋賀県が発注する土木工事等」は「湖北地域消防組合が発注する土木工事等」に、「滋賀県建設工事請負契約約款」は「湖北地域消防組合建設工事請負契約約款」に、「滋賀県建設工事監督要領」は「長浜市建設工事監督要領」に、「滋賀県建設工事検査要領」は「長浜市工事検査規程」に、それぞれ読み替えるものとする。

第3条 「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」の徹底を図り、適正な施工体制を確保するため、現場代理人および主任（監理）技術者と受注者との直接的な雇用関係の確認を行う。

1. 「配置予定技術者等届」を入札後、契約締結までに提出すること。なお現場代理人および主任（監理）技術者と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（社会保険、雇用保険の写し等）を添付すること。
2. 専任の主任技術者および監理技術者は、入札執行日以前、3箇月以上の雇用関係にあること。
3. 主任技術者の資格は以下のとおりとする。
  - (1) 建設業法（第26条）による主任技術者の資格は、以下のとおりである。
    - 1) 実務経験年数による場合は、経歴書を提出すること。

①大学卒〔指定学科〕	3年以上の実務経験
②高校卒〔指定学科〕	5年以上の実務経験
③そ の 他	10年以上の実務経験
    - 2) 資格等による場合は、資格者証の写しを添付すること。  
①建設業法「技術検定」
  4. 当該工事における現場代理人と主任（監理）技術者を兼ねることができる。

5. 現場代理人は、建設業法第7条第1項第2号に定められた技術者（営業所における専任の技術者）でないこと。

第4条 湖北地域消防組合の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について

（「不当介入に関する通報制度」の徹底について）

1. 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をを行うものとする。
2. 受注者は前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別紙様式第1号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、十分に指導を行うものとする。
3. 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

第5条 主任技術者又は監理技術者を専任すべき工事において専任を要しない期間

1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。  
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
2. 約款第30条第1項の規定に基づく完成した旨の通知を受け、監督員が完成確認した翌日から契約期間満了までの期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。  
なお、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事現場への専任を要しない。

第6条 本工事は、発注者が完全週休2日に取り組むことを指定する発注者指定方式工事である。週休2日実施に関する事項は、別に定める「長浜市週休2日取組指定型工事実施要領(土木系工事版)」に基づき、実施すること。

※週休2日取組指定型工事

長浜市ホームページ <https://www.city.nagahama.lg.jp/0000013739.html>

第7条 本工事の施工にあたっては、環境に与える影響を十分認識し、適切な環境配慮を

行うため特記事項を遵守し施工すること。

第8条 共通仕様書および付則に対する特記事項は、次のとおりとする。

## 記

### 第1編 共通編

#### 第1章 総則

##### 第1節 総則

###### 1－1－1－3 設計図書の照査等

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約約款第17条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。

確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとし、監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。

なお、受注者は、設計図書の照査を行わないで現場に着手してはならず、該当する事実がない場合でも、設計図書の照査に関する測量結果等の資料を監督職員に提出すること。

###### 1－1－1－4 施工計画書

施工計画書の作成にあたっては、「施工計画書作成要領（案）」によるものとするが、下記事項及び共通仕様書により別途規定がある場合は、その内容を追記するものとする。

また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合も、同様とする。

ただし、当初請負代金額が250万円未満の工事については、「計画工程表」、「現場組織表」、「主要資材」、「緊急時の体制及び対応」及び「再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法」を提出するものとする。

###### 1. (11) 交通管理

受注者は、「施工計画書作成要領（案）」を参考に、必ずダンプトラック等の過積載防止対策について記載するものとする。

###### 1－1－1－7 工事用地等の使用

受注者は、民地へ立入る場合、民地を工事用地にする場合には、必ず地権者および居住者の了解を得ること。

###### 1－1－1－8 工事の着手

受注者は、特記事項に定めのある場合を除き、特別な事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事着手しなければならない。

### 1－1－1－9 工事の下請負

共通仕様書において、「滋賀県の工事指名競争参加資格者である場合には」とあるのは「湖北地域消防組合の建設工事競争入札参加資格者である場合には」と読み替えるものとする。

### 1－1－1－2 6 工事中の安全確保

#### (近接施工)

受注者は、配電線及び送電線等付近で作業をする場合は事前に関西電力(株)事業所等と事故防止対策について協議すること。

#### (道路付属物ならびに占用物件の処置)

受注者は、工事施工のために支障となる道路の付属物並びに占用物件がある場合には、その処置について予め設計図書に関し監督職員と協議するものとする。

#### (安全訓練等)

##### (1) 安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

1. 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
2. 当該工事内容等の周知徹底
3. 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
4. 当該工事における災害対策訓練
5. 当該工事現場で予想される事故対策
6. その他、安全・訓練等として必要な事項

##### (2) 安全・訓練等に関する施工計画の作成

受注者は、工事の内容に応じた安全教育および安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載して、監督職員に提出しなければならない。

##### (3) 安全・訓練等の実施状況報告

受注者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備および保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。

### 1－1－1－3 0 環境対策

#### (低騒音型・超低騒音型の使用)

- ① 本工事箇所は、特に生活環境を保全する必要がある地域であるので、施工にあたっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示、平成13年4月9日改正）に基づき指定された建設機械を使用すること。
- ② 本工事において表1－1－1に示す一般工事用建設機械を使用する場合は、「特定

特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）」に基づく技術基準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。

ただし、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査照明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができる。

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

排出ガス対策型建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。

表1-1-1

機種	備考
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクターショベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーナー、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） ・ロードローラ、タイヤローラー、振動ローラー ・ホイルクレーン ・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの ・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kW以上260kW以下）を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。

### 1-1-1-3-2 交通安全管理

(安全対策費)

安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理者及び所轄警察署との

打合せの結果により変更等が生じた場合は設計図書に関しては監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

また、条件変更及び受注者にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

#### (安全施設類)

標識類、防護柵等の安全施設類については、現場条件に応じて設置する他、道路管理者及び所轄警察署並びに地元自治会と打合せを行い実施するものとする。

道路保安施設設置基準（案）以上の保安施設類が必要な場合、設計図書に関して協議するものとし、設計変更の対象とする。

#### (交通誘導員の有資格)

交通誘導員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せ結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

なお、交通誘導員AおよびBとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配置場所	交通規制対象工種	交通誘導員	編 成	昼夜別	交替要員の有無
国道8号線	交通規制を行う工種	2名／日	交通誘導員 A 1名 交通誘導員 B 1名	昼間	無
国道365線	交通規制を行う工種	2名／日	交通誘導員 A 1名 交通誘導員 B 1名	昼間	無

#### ※交通規制を行う工種（国道8号線）

標識板設置

#### ※交通規制を行う工種（国道365号線）

標識板設置


#### (交通安全法令の遵守)

受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者および所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線および道路標示に関する命令（平成26年5月26日改正 内閣府・国土交通省令第1号）、工事現場における標示施設等の設置基準（平成26年10月1日一部改訂版滋賀県土木交通部）、道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月）に基づき、安全対策を講じなければならない。

(工事現場における標示施設等)

受注者は、工事現場における標示施設等の設置基準（平成26年10月1日一部改訂版滋賀県土木交通部）に基づき、標示施設および防護施設の設置および管理をおこなわなければならない。

受注者は、工事標示板等の製作にあたって事前に「工事種別」および「工事内容」について監督職員の確認を受けなければならない。



#### 1-1-1-40 保険の付保及び事故の補償

(法定外の労災保険の付保)

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付きなければならない。

## 第2編 材 料 編

### 第1章 一般事項

#### 第1節 工事材料の品質及び検査（確認を含む）

(品質証明書等)

受注者は、工事に使用する材料のうち共通仕様書第2編第1章第2節表2-1-1以外の材料の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。ただし、J I S製品については、使用届を提出するものとする。

## 第3編 土木工事共通編

### 第1章 総 則

#### 第1節 総 則

##### 3－1－1－16 創意工夫

当初請負代金額が250万円以上の工事について、工事成績評定においての高度技術、創意工夫または地域社会への貢献（以下「創意工夫等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主的に創意工夫等にかかる資料が監督職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当すると判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載または資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。

## ( その他の特記事項 )

### 1. 損害賠償

工事施工に伴い、通常発生する物件等の破損の補修費および騒音・振動・濁水・交通障害等による事業損失に係る補償は、受注者の負担において行うものとする。

### 2. 地元説明

受注者は、地元説明において、施工方法・工程・交通対策・安全対策等について関係者が納得するまで十分説明し工事着手すること。安全対策については、工事途中において住民の意見等を聞きながら、見直し改善し、第三者のより安全性を確保して実施すること

### 3. 交通安全対策

本工事施工区域において、十分交通安全対策については配慮し、各施工時には必要な保安施設および交通誘導員を配置しなければならない。

- (1) 標識類、防護柵等の安全施設類に付いては、現場条件に応じて設置するほか、警察等第三者との協議に基づき実施するものとする。
- (2) 通行止めによる施工箇所については、迂回路、工事期間、受注者名および施工主体名等、道路使用許可条件に付された内容を明示し、特に緊急連絡体制や夜間照明施設の保全体制を監督職員に提出のこと。
- (3) 工事施工にあたり、当該工事施工区間内である主要地方道および市道を対象として、工事車両の運行経路および掘削機械等の重機の使用計画を監督職員に提出するとともに、事前に書面等により道路管理者および周辺住民等に、了解を求めなければならない。
- (4) 冬期においては、積雪および凍結対策についても、十分対応しなければならない。
- (5) 工事の施行に当たっては道路交通法第77条による所轄警察署長の道路使用許可を得、許可条件を遵守すること。

また、施工箇所を通行する地元住民への事前広報を徹底し、理解を得ると共に、工事警戒標識等を十分に設置して各種事故防止に努めること。

### 4. 交通誘導警備員については、作業時間が短時間であることから交代要員は「無し」とする。ただし、施工にあたり交代要員が必要となった場合は、発注者と協議の上対応するものとする。なお、交代要員については設計変更の対象とする。

### 5. 資源の使用抑制について

本工事における工事用重機・車両等の使用にあたっては、アイドリングストップや効率的な運転を行い、省エネルギーに取り組むこと。

### 6. その他

その他、本仕様書に記載なき事項については、監督職員の指示によること。

# 様式1 再生資源利用計画書 一建設資材搬入工事用一

## 1.工事概要

発注機関名		発注担当者チェック欄	
		発注機関コード*1	担当者
		TEL	( )

工事名	工事種別コード*3	請負金額	
工事施工場所	都道 府県 市区町村	住所コード*4	工期
工事概要等	施工条件の内容 (再生資源の利用に関する特記 事項等)		

※網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

加盟団体名 注2	講負会社名	請負会社コード*2	記入年月日 R. 年 月 日
建設業許可または 経営工事登録	大臣 知事	号	工事責任者
会社所在地	TEL FAX	( )	調査票記入者

表面

## 2.建設資材利用計画

注:コード\*5~9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。

建設資材(新材料を含む全体の利用状況)				左記のうち、再生資材の利用状況			(再生資材を利用した場合に記入してください)			再生資源利用率 B/A × 100
分類	小分類	規格	主な利用用途	利 用 量(A) 小数点第三位まで	再生資源の名称 コード*7	再生資材利用量(B) 小数点第三位まで	再生資源の供給元施設、工事等の名称	供給元 種類 コード*8	施工条件 内容 コード*9	再生資材の供給元場所住所 住所コード*4
特定建設資材	コンクリート			トン	トン	トン				%
				トン	トン	トン				%
				トン	トン	トン				%
	合 計			トン	トン	トン				%
	コンクリート 及び鉄から なる建設資材			トン	トン	トン				%
				トン	トン	トン				%
	木 材			トン	トン	トン				%
				トン	トン	トン				%
	合 計			トン	トン	トン				%
	アスファルト ・コンクリート			トン	トン	トン				%
	合 計			トン	トン	トン				%
その他の建設資材	土 砂			締めm <sup>3</sup>	締めm <sup>3</sup>	締めm <sup>3</sup>				%
				締めm <sup>3</sup>	締めm <sup>3</sup>	締めm <sup>3</sup>				%
	合 計			締めm <sup>3</sup>	締めm <sup>3</sup>	締めm <sup>3</sup>				%
	碎 石			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>				%
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>				%
	合 計			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>				%
	塩化ビニル管 ・継手			トン	トン	トン				%
				トン	トン	トン				%
	合 計			トン	トン	トン				%
	石膏ボード			トン	トン	トン				%
	合 計			トン	トン	トン				%
	その他の建設資材			トン	トン	トン				%
	合 計			トン	トン	トン				%

コード*5 コンクリートについて	コード*6 アスファルト混和物について	コード*7 コンクリートについて	コード*8 再生資材の供給元について	コード*9 再生資材の供給元について	コード*8 再生資材の供給元について
1.生コン 2.再生生コン(Co再生骨材M) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 5.再生生コン(その他再生材) 6.無筋コンクリート二次製品(ハーベン骨材) 7.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 8.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材) 10.その他	2.再生生コン(Co再生骨材H) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 5.無筋コンクリート二次製品(ハーベン骨材) 6.再生無筋コンクリート二次製品(リユース品) 7.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材) 8.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 9.再生有筋コンクリート二次製品(リユース品) 10.その他	1.アスファルト混和物について 2.表盤 3.上層部盤 4.歩道 5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等) 6.砂について 7.道路路体 8.路床 9.河川築堤 10.構造物等の基礎材、埋填用 11.住宅造成用 12.土地造成用 13.堆積物等の基礎材、埋填用 14.堤防整備 15.その他	1.再生生コン(Co再生骨材H) 2.再生生コン(Co再生骨材M) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 7.再生有筋コンクリート二次製品(リユース品) 8.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 9.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材) 10.その他	1.再生生コン(Co再生骨材H) 2.再生生コン(Co再生骨材M) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 7.再生有筋コンクリート二次製品(リユース品) 8.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 9.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材) 10.その他	1.再生生コン(Co再生骨材H) 2.再生生コン(Co再生骨材M) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 7.再生有筋コンクリート二次製品(リユース品) 8.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 9.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材) 10.その他
木材について	アスファルト混和物について	砂について	アスファルト混和物について	アスファルト混和物について	アスファルト混和物について
1.木材(ボード類を除く) 2.木質ボード 3.木質アスベスト 4.耐候性アスコング 5.耐候性アスコング 6.耐候性アスコング 7.耐候性アスコング 8.耐候性アスコング 9.耐候性アスコング 10.耐候性アスコング	1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン 3.細粒度アスコン 4.耐候性アスコング 5.耐候性アスコング 6.耐候性アスコング 7.耐候性アスコング 8.耐候性アスコング 9.耐候性アスコング 10.耐候性アスコング	1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン 3.細粒度アスコン 4.耐候性アスコング 5.耐候性アスコング 6.耐候性アスコング 7.耐候性アスコング 8.耐候性アスコング 9.耐候性アスコング 10.耐候性アスコング	1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン 3.細粒度アスコン 4.耐候性アスコング 5.耐候性アスコング 6.耐候性アスコング 7.耐候性アスコング 8.耐候性アスコング 9.耐候性アスコング 10.耐候性アスコング	1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン 3.細粒度アスコン 4.耐候性アスコング 5.耐候性アスコング 6.耐候性アスコング 7.耐候性アスコング 8.耐候性アスコング 9.耐候性アスコング 10.耐候性アスコング	1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン 3.細粒度アスコン 4.耐候性アスコング 5.耐候性アスコング 6.耐候性アスコング 7.耐候性アスコング 8.耐候性アスコング 9.耐候性アスコング 10.耐候性アスコング
碎石について	粗粒度碎石 2.粒度調整碎石 3.鉛さい 4.単粒度碎石	5.ぐり石、割ぐり石、自然石 6.その他 7.塩化ビニル管 8.鋼手について 9.密質化ビニル管 10.その他	1.粗粒度碎石 2.粒度調整碎石 3.鉛さい 4.単粒度碎石	1.粗粒度碎石 2.粒度調整碎石 3.鉛さい 4.単粒度碎石	1.粗粒度碎石 2.粒度調整碎石 3.鉛さい 4.単粒度碎石
石膏ボードについて	1.石膏ボード 2.シーシング石膏ボード 3.強化石膏ボード 4.化粧石膏ボード 5.石膏ラスボード 6.その他	7.密質化ビニル管 8.鋼手について 9.密質化ビニル管 10.その他	1.石膏ボード 2.シーシング石膏ボード 3.強化石膏ボード 4.化粧石膏ボード 5.石膏ラスボード 6.その他	7.密質化ビニル管 8.鋼手について 9.密質化ビニル管 10.その他	7.密質化ビニル管 8.鋼手について 9.密質化ビニル管 10.その他
その他の建設資材について	(利用量の多い上位2品目を具体的に記入してください)	(利用用途を具体的に記入してください)	(利用用途を具体的に記入してください)	(利用用途を具体的に記入してください)	(利用用途を具体的に記入してください)

コード\*6  
再生資材の供給元について

- 1.現場内利用
- 2.他の工事現場(内陸)
- 3.他の工事現場(海面)
- 4.再生資源化施設
- 5.土砂ストックヤード
- 6.その他

コード\*8  
施工条件について

- 1.再生資材の利用の指示あり
- 2.再生資材の利用の指示なし

裏面にも御記入ください

## 樣式2 再生資源利用促進計画書－建設副産物搬出工事用－

※網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

## 1.工事概要 表面(様式1)に必ずご記入下さい

建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。  
複数年度にまたがる工事については、年度毎に作成してください。

裏面

## 2.建設副產物搬出計画

コード*10	コード*11
1.路盤材	1.焼却
2.裏込材	2.脱水
3.埋戻し材	3.天日乾燥
4.その他	4.その他

コード#12  
施工条件について

- 1.A指定処分  
(発注時に指定されたもの)
- 2.B指定処分(もしくは準指定処分)  
(発注時には指定されていないが、  
発注後に設計変更し指定処分とされたもの)
- 3.自由処分

【建設廃棄物の場合】		【建設発生土の場合】
1.壳焼却	8.廃棄物最終処分場(海面処分場)	1.壳焼却
2.他の工事現場	9.廃棄物最終処分場(内陸処分場)	2.他の工事現場(内陸)
3.広域認定制度による処理		3.他の工事現場(海面) ただし、廃棄物最終処分場を除く
4.中間処理施設(アスファルト合材ブラント)		4.土質改良ブラント
5.中間処理施設(合材ブラント以外の再処理施設)		5.工事予定地・仮置場・ストックヤード (再利用の目的がある場合)
6.中間処理施設(サーマルリサイクル)		6.工事予定地・仮置場・ストックヤード (再利用の目的がない場合)
7.中間処理施設(単純焼却)		7.採石場・砂利採取跡等復旧事業 8.廃棄物最終処分場(土産としての受け入)
		9.廃棄物最終処分場(土産以外の受け入) 10.土捨場・藻類処分場

注記) 一般廃棄物は記入しないでください。  
土壤汚染対策法に基づき処理する土壤は記入しないでください。

※6、9、10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

樣式3 再生資源利用實施書 —建設資材搬入工事用

※網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

## 1.工事概要

発注機関名	発注機関コード*	担当者
		TEL ( )

加盟団体名注2	請負会社コード*2			表面
請負会社名				記入年月日 R. 年 月 日
施設運営会社 業務委託会社	大庭 始事	号		工事責任者
会社所在地	TEL FAX	( ) ( )		調査票記入者

建築面積 万 幕 万 幕	延床面積 万 幕 万 幕	階数	地上 階 地下 階
構造 (数字に〇をつける) 使途 (数字に〇をつける)	1.鉄骨筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他	2.居住専用 3.店舗 4.学校 5.工場、作業所 6.病院 7.診療所	3.事務所 4.倉庫 5.その他

※解体工事については、建築面積を備記入いだかなくても結構です

## 2.建設資材利用実施

注・コード \* 5~9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。

建設資材(新材料を含む全体の利用状況)					左記のうち、再生資材の利用状況			(再生資材を利用した場合に記入してください)				再生資源利用率 B/A × 100
分類	小分類	規格	主な利用用途	利 用 量(A) コード*5	再生資源の名称 コード*6	再生資材利用量(B) 小数点第三位まで	再生資源の供給元施設、工事等の名称	供給元 種類 コード*8	施工条件 内容 コード*9	再生資材の供給元場所住所	住所コード #4	
特定建設資材	コンクリート			トン			トン					%
												9
	合計			トン			トン					9
	コンクリート 及び鉄から 成る建設資材			トン			トン					9
												9
	合計			トン			トン					9
	木材			トン			トン					9
												9
	合計			トン			トン					9
	アスファルト ・コンクリート			トン			トン					9
その他の建設資材	土砂			締めm <sup>3</sup>			締めm <sup>3</sup>					9
												9
	合計			締めm <sup>3</sup>			締めm <sup>3</sup>					9
	碎石			m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>					9
												9
	合計			m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup>					9
	塩化ビニル管 ・継手			トン			トン					9
												9
	合計			トン			トン					9
	石膏ボード			トン			トン					9
												9
	合計			トン			トン					9
	その他の 建設資材			トン			トン					9
												9
	合計			トン			トン					9

二九

- コンクリートについて

  - 1.生コン
  - 2.再生生コン(Co再生骨材M)
  - 3.再生生コン(Co再生骨材H)
  - 4.再生生コン(Co再生骨材L)
  - 5.再生生コン(その他再生材)
  - 6.無筋コンクリート二次試験品(ハイシン骨材)
  - 7.無筋コンクリート二次試験品(ハイシン骨材)
  - 8.再生無筋コンクリート二次試験品(Co再生骨材)
  - 9.その他
  - 10.その他

ゴムクリート及び既成から成る建設資材について

  - 1.有筋コンクリート二次試験品(ハイシン骨材)
  - 2.有筋コンクリート二次試験品(ハイ入品)
  - 3.再生有筋コンクリート二次試験品(Co再生骨材)
  - 4.再生有筋コンクリート二次試験品(その他再生材)
  - 5.その他

778

- アスファルト混合物について  
 1.表層 2.基層  
 3.上層路盤 4.歩道  
 5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等)  
 土砂について  
 1.道路路床 2.路床 3.河川整備  
 4.構造物等の基礎材、埋戻し用  
 5.その他(砂利、砂等)

2

- コンクリートについて

  - 1.再生生コン<sup>(Co再生骨材H)</sup>
  - 2.再生生コン<sup>(Co再生骨材M)</sup>
  - 3.再生生コン<sup>(Co再生骨材L)</sup>
  - 4.再生生コン<sup>(その他再生資材)</sup>
  - 5.無筋コンクリート二次製品<sup>(リユース品)</sup>
  - 6.再生無筋コンクリート二次製品<sup>(Co再生骨材)</sup>
  - 7.再生無筋コンクリート二次製品<sup>(その他再生材)</sup>
  - 8.その他

コンクリート及び既成から成る建設資材について

  - 1.有筋コンクリート二次製品<sup>(リユース品)</sup>
  - 2.再生有筋コンクリート二次製品<sup>(Co再生骨材)</sup>
  - 3.再生有筋コンクリート二次製品<sup>(その他再生材)</sup>
  - 4.その他

-3-

- 再生資源の供給元について  
 1.現場内利用  
 2.他の工事現場(内陸)  
 3.他の工事現場(海面)  
 4.再生資源化施設  
 5.土砂ストックヤード

14

- #### 施工条件について

<b>木質について</b>						
<b>1.木材(ボード類を除く)</b>	<b>2.木質ボード</b>					
<b>アスファルト混合材について</b>						
<b>1.粒度アスコン</b>	<b>2.密粒度アスコン</b>	<b>3.細粒度アスコン</b>				
<b>4.開粒度アスコン</b>	<b>5.改質アスコン</b>	<b>6.アスファルトルミタル</b>				
<b>7.改質アスフルート安定処理路材</b>	<b>8.その他</b>					
<b>砂石について</b>						
<b>1.第一種建設発生土</b>	<b>2.第二種建設発生土</b>	<b>3.第三種建設発生土</b>	<b>4.第四種建設発生土</b>			
<b>5.選選土以外の泥土</b>	<b>6.選選土</b>	<b>7.土質改良土</b>	<b>8.建設汚泥処理土</b>			
<b>9.再生コンクリート砂</b>	<b>10.山砂、山土などの新材料(採取土、廃入土)</b>					
<b>碎石について</b>						
<b>1.クラッシューラン</b>	<b>2.粒度調整碎石</b>	<b>3.鉛さい</b>	<b>4.単粒度碎石</b>			
<b>5.ぐり石、割り石、自然石</b>	<b>6.その他</b>					
<b>塩化ビニル管・繩手について</b>						
<b>1.優質化ビニル管</b>	<b>2.その他</b>					
<b>石油系材について</b>						
<b>1.石油ボード</b>	<b>2.シージング石膏ボード</b>	<b>3.強化石膏ボード</b>				
<b>4.化粧石膏ボード</b>	<b>5.石膏ラスボート</b>	<b>6.その他</b>				
<b>その他の建設資材について</b>						
<b>(利用量の多い上位2品目を具体的に記入してください)</b>						

# 様式4 再生資源利用促進実施書 一建設副産物搬出工事用一

※網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

## 1.工事概要 表面(様式1)に必ずご記入下さい

建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。  
複数年度にまたがる工事については、年度毎に作成してください。

裏面

## 2.建設副産物搬出実施

建設副産物の種類	①発生量 (掘削等) =②+③+④ *10 小数点第三位まで	現場内利用・減量		現場外搬出について										再生資源利用促進率 (2)×(3)×(5) (%)		
		現場内利用		減量化		搬出先名稱 2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上にわたる時は、用紙を変えて下さい。	区分 どちらかに〇を付けて下さい。	施工条件の内容 コード *12	搬出先場所住所 住所コード *4 千:百:十: 小数点第三位まで	搬出先の種類 コード *13 トントン km	④現場外搬出量 うち現場内 改良分 小数点第三位まで					
		用途 コード *10 小数点第三位まで	②利用量 うち現場内 改良分 コード *11 小数点第三位まで	減量法 コード *1 小数点第三位まで	③減量化量 小数点第三位まで					千:百:十: 小数点第三位まで	トントン	トントン	トントン	トントン		
建設資材	コンクリート塊	トン	トン	トン		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	建設発生木材A (木、竹等の木質部材 (樹皮等を除く))	トン	トン	トン		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	アスファルト・ コンクリート塊	トン	トン	トン		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	その他がれき類	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	建設発生木材B (木、竹等の木質部材 (樹皮等を除く))	トン	トン	トン		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	難燃汚泥	トン	トン	トン		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	金属ぐず	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	腐植化ビニル 管(排水)	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	瓦(ラスティック (腐植化ガラス・鉛 手を除く))	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	廃石膏ボード	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
建設廃棄物	紙くず	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	アスベスト (飛散性)	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	その他の分別さ れた廃棄物	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	その他の分別さ れた廃棄物	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	トントン	%	
	第一種 建設発生土	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
	第二種 建設発生土	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
	第三種 建設発生土	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
	第四種 建設発生土	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
	浚渫土以外 の泥土	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
	浚渫土 (港島汚泥を除 く)	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	
	合計	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>							地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	地山m <sup>3</sup>	%	

コード\*10  
1.路盤材  
2.裏込材  
3.埋戻し材  
4.その他

コード\*11  
1.焼却  
2.脱水  
3.天日乾燥  
4.その他

コード\*12  
施工条件について  
1.A指定処分  
(発注時に指定されたもの)  
2.B指定処分(もしくは準指定処分)  
(発注時に指定されていないが、  
発注後に設計変更し指定処分とされたもの)  
3.自由基分

コード\*13  
【建設廃棄物の場合】

1.壳却  
8.廃棄物最終処分場(海面処分場)  
2.他の工事現場  
9.廃棄物最終処分場(内陸処分場)  
3.広域認定制度による処理  
4.中間処理施設(7フタリル合材オフサイト)  
5.中間処理施設(合材ブリッジ以外の再処理施設)  
6.中間処理施設(サーマルリサイクル)  
7.中間処理施設(単純焼却)

【建設発生土の場合】

1.壳却  
6.工事予定地・仮置場・ストックヤード  
2.他の工事現場(内陸)  
7.採石場・砂利採取跡地等復旧事業  
3.他の工事現場(海面)  
8.廃棄物最終処分場(覆土としての受入)  
9.廃棄物最終処分場(覆土以外の受入)  
10.土捨場・残土処分場  
11.土捨場(有効利用とみなされません)

注記)

\*一般廃棄物は記入しないでください。

\*土壤汚染対策法に基づき処理する土壤は記入しないでください。

\*6、9、10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

発生土等調書						
工事名	令和 年度(年災) 号				工事	
工事場所	市・郡 町 地内			請負金額	円	
種類	土砂	破碎岩	不良土	その他		
処分量						
処分の場所	市 郡					
	町					
	地先名					
	所有者の指名					
	現状地目					
	運搬距離					
	投棄料金					
処分内容	環境保全対策、安全対策等について記述する。			左記の対策に要する費用		
使用目的	造成、田・畑の嵩上げ等の使用目的を記述する。					
添付資料	位置図 平面図 横断図 写真 その他					
法規制 (該当に○印)	都市計画地域	農業地域	森林地域	自然公園地域		
	市街化区域	農用地区域	国有林			
	市街化調整区域		地域森林計画対象民有林	自然保全地域		
	その他	砂防指定地	保安林			
	上記のとおり発生土等の処分を行うので(変更)届出します。 令和 年 月 日					

## 記入の際の注意事項

1. 運搬距離は小数点以下第1位止め(100m単位)。
2. 処分内容欄は処分にかかる交通整理人(残土処分のためのものに限る)、囲い塀、看板、付帯する構造物、(擁壁、側溝)等で、その規模、形状、延長等を詳細に記入のこと。
3. 対策に要する費用欄は、運搬、残土の整地費、投棄料は除く。
4. 変更事項のある場合は上段赤書きとする。

# 排出ガス対策型建設機械の表示（ラベル）、オフロード法※の表示（ラベル）

※特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）

## 一般工事用機械

「一般工事用機械」の枠内の表示（ラベル）が貼られた建設機械は、土木工事共通仕様書等に規定される排出ガス対策型建設機械として、直轄工事での使用が可能です。

（参考）ナンバーを取得している特殊車両であって、平成15年の排出ガス規制（第2次基準と同等）に適合した特殊車両には、自動車検査証の型式欄に2桁の識別番号（SA-,SB-,SC-,SD-)が記載されています。平成18年以降の排出ガス規制（第3次基準、オフロード法2006基準、2011年、2014基準と同等）に適合した特殊車両には、自動車検査証の型式欄に3桁の識別記号が記載されています。

<http://www.mlit.go.jp/common/001025551.pdf>

## 一般工事用機械



第1次基準値 表示（ラベル）



## トンネル工事用機械

「トンネル工事用機械」の枠内の表示（ラベル）が貼られた建設機械は、土木工事共通仕様書等に規定されるトンネル工事用排出ガス対策型建設機械として使用が可能です。

（参考）ナンバーを取得している特殊車両であって、平成23年以降の排出ガス規制（オフロード法2011年、2014基準と同等）に適合した特殊車両（自動車検査証の型式欄に3桁の識別記号があり、最初の記号が「U」、「W」、「X」又は「Y」であるもの。）は上記と同等の排ガス性能を有します。

<http://www.mlit.go.jp/common/001025551.pdf>



第2次基準値 表示（ラベル）



オフロード法 2006年基準適合表示（ラベル）、少数特例表示（ラベル）



オフロード法 2006年基準適合表示（ラベル）、少数特例表示（ラベル）



第3次基準値 表示（ラベル）



オフロード法 2006年基準適合表示（ラベル）、少数特例表示（ラベル）

## トンネル工事用機械

## 産業廃棄物を収集運搬される方へ

廃棄物処理法施行令・施行規則の改正に伴い、

平成17年4月から

**「産業廃棄物収集運搬車に表示および書面備え付け」  
が義務付けされます。**

一部の悪質な事業者による産業廃棄物の不法投棄が多発する中、運搬車に対する取締りを強化することが大きな課題となっています。そのため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正され、走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、また、適正な運搬を行っているかどうかを確認することができるよう、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けをすることが、平成17年4月1日から義務つけられることとなりました。

**産業廃棄物収集運搬業の許可業者の方はもちろん、自己で運搬される方も、以下のような表示及び書面備え付けが必要となります**ので、この新しいルールを守り、産業廃棄物の適正な収集運搬に努めていただきますようお願いいたします。

### 【産業廃棄物運搬車に必要な表示内容】

運搬車を用いて産業廃棄物の収集及び運搬を行う場合には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておくことが必要です。

(許可業者の場合)

- ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- ・許可業者の氏名又は名称
- ・統一許可番号(下6けた)

(自己運搬の場合)

- ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- ・事業者の氏名又は名称

(市町村・都道府県の場合)

- ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- ・市町村又は都道府県の名称

\*表示例を裏面に記載していますので、参考にしてください。

### 【備え付ける書面の内容】

運搬車を用いて産業廃棄物の収集及び運搬を行う場合には、当該運搬車に次の書面を備え付けておくことが必要です。

(許可業者の場合)

- ・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
- ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)(なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証の写し及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報とその情報を表示できる機器)

(自己運搬の場合)

- ・「氏名又は名称及び住所」、「運搬する産業廃棄物の種類及び量」、「運搬する産業廃棄物の積載日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先」、「運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先」を記載した書面


(市町村・都道府県の場合)

- ・事務として行う産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面

## 産業廃棄物収集運搬車の表示例

### 表示上の注意点

- 車両の両側面に鮮明に表示
- 表示例はマグネット式を想定しています。この内容が含まれていれば表示場所、材質(糊付けステッカー、ボディペイント)等は特に制限がありません。



### <その他注意事項>

①「運搬車」とは、道路運送車両法に規定する自動車で、道路以外においてのみ用いられるものは含まれません。

②表示位置は任意(ドア、荷台側面等)ですが、鮮明かつ見やすいように表示しなければなりません。

③「見やすいように」とは、常識的判断によります。下地や背景色と同系色は好ましくありません。

④特別管理産業廃棄物についても同様の扱いとします。

様式第4号（第十条関係）  
低騒音型建設機械の標識



- 備考1. 色彩は地を青色、文字を黄色、  
その他の部分を白色とする。
2. 外円の直径は80mm以上とする。

様式第6号（第十条関係）  
低振動型建設機械の標識



- 備考1. 色彩は地を緑色、文字を黄色、  
その他の部分を白色とする。
2. 外円の直径は80mm以上とする。

様式第5号（第十条関係）  
超低騒音型建設機械の標識



- 備考1. 色彩は地を青色、文字を黄色、  
その他の部分を白色とする。
2. 外円の直径は80mm以上とする。

## 不 当 介 入〔 不当要求 〕事 案 通 報 書

滋賀県長浜警察署長 様  
湖北地域消防組合管理者 様

(通報者)

		※ 取扱署等	滋賀県	警察署 課
請負者	所在地	(本社)	電話 ( ) -	
			FAX ( ) -	
	名 称	(現場事務所)	電話 ( ) -	
			FAX ( ) -	
	代表者	(現場事務所の代表者)		
	通報者等	(通報者の職・氏名)	電話 ( ) -	
		(対応者)		
		所属会社名	電話 ( ) -	
		氏 名		
	役 職			
不当介入の行為者	住所	電話 ( ) -		
		FAX ( ) -		
	所属			
	役職			
	氏名			
発生日時 ・場所	令和 年 月 日 時 分頃			
	〔元請・下請〕(下請の場合は、現場事務所の所在地)	電話 ( ) -		
		FAX ( ) -		
工事件名				
不当介入の内容・被害の状況				
警察への通報の状況	(警察への通報) 有・無			
	(通報先警察署) 滋賀県 警察署 課			
	(通 報 日 時) 令和 年 月 日 時 分頃			

注1 第一報は、この様式に必要事項を記入したうえ、長浜警察署刑事課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報状況」の欄に記入して発注者及び長浜警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

- 2 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。
- 3 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（発注者）が聞き取り調査をして記入し、通報すること。
- 4 ※の欄は、警察署において記入すること。

(下請負人用)

## 誓 約 書

(あて先)

湖北地域消防組合管理者

住所 : \_\_\_\_\_

商号または名称 : \_\_\_\_\_

代表者 職・氏名 : \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_

以下に掲げるすべての項目について、事実と相違ないことを誓約します。

### 記

1 次のいずれかに該当する者ではありません。

- (ア) 役員等（下請負人が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をい、支店・営業所等の場合にはその代表者を含む。以下、「役員等」という。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）であると認められる者
- (イ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下、「暴力団」という。）または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
- (ウ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
- (エ) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者
- (オ) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

2 湖北地域消防組合から役職員名簿の提出を求められた場合には速やかに提出するとともに、本誓約書および役職員名簿を長浜警察署及び米原警察署に提供することに同意します。

3 下請負人等を使用する場合において、湖北地域消防組合から下請負人等の誓約書および役職員名簿の提出を求められた場合には、速やかに下請負人等から誓約書および役職員名簿を徴し、元請負人を通じて提出します。