

仕様書

湖北地域消防組合

1 総則

この仕様書は、湖北地域消防組合（以下「組合」という。）において調達する消防用ホースの購入にかかる仕様について適用する。

2 件名

消防用ホースの購入について

3 納入期限

令和8年12月25日（金）まで

4 納入場所

滋賀県長浜市湖北町小倉827番地 湖北地域消防本部 東浅井消防署

5 調達物品名及び構成内訳

(1) 品名 消防用ホース

(2) 規格等

| | |
|---------|----------------|
| ア 呼称 | 65mm |
| イ 質量 | 280±10g/m |
| ウ 使用圧 | 1.3MPa |
| エ ホース長 | 20m |
| オ 内張り材質 | 樹脂 |
| カ 織り方 | 綾織 |
| キ 製造年等 | 2026年、日本製 |
| ク ホースの色 | 白色 |
| ケ 数量 | 35本 |
| コ 結合金具 | 差込式（町野式）、リング締め |

(3) 廃棄ホースの処分

次の消防用ホースの廃棄処分を行うこと。

呼称65ホース 35本

(留意事項)

消防用ホースの自主表示対象機械器具に係る技術上の規格（技術上の規格を定める省令）に適合しているもの。また、日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格し、同協会の品質評価適合表示が付されているもの。併せて、消防用ホースと結合金具の装備部についても、日本消防検定協会の品質評価を受けて「装備部に対する認定試験」に合格し、同協会の認定適合表示が付されているものとする。

6 調達物品の技術仕様等に対する留意事項

調達物品に係る品質の要求要件は、組合が最低限必要とする要求要件を示しており、備品の性能等がこれらを満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

7 質問受付

質問書の提出は、FAX送信による方法のみ受付します

次の手順により行うこと。

質問受付期間 令和8年4月24日（金）12時00分まで

①質問書（様式）を、下記へFAX送信する。

②FAXを送信した旨、下記へ連絡する。

湖北地域消防本部総務課（消防団係）

電話：0749-62-0445（直通） F A X：0749-65-4450

※上記以外の方法による申込は受け付けない。

質問回答期限 令和8年4月27日（月）

8 代価の支払方法

検査又は検収合格後、適正な請求があった日から30日以内に支払う。

9 その他

その他本仕様書に明示されていない事項で疑義が生じた場合は、湖北地域消防本部総務課消防団係担当者と協議すること。