

伊香消防署庁舎整備事業 諸室面積表

ア) 消防署

消防署に必要な各室は、次の表を基本として検討します。

	室名	所要面積	所要機能																		
緊急車庫	車庫	最大400㎡	緊急自動車等駐車スペース																		
			<table border="1"> <tr> <td>車両名</td> <td>伊香</td> </tr> <tr> <td>水槽付消防ポンプ自動車</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>消防ポンプ自動車</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>高規格救急自動車</td> <td>2台</td> </tr> <tr> <td>水槽付消防ポンプ自動車(予備)</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>指揮車</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>業務車</td> <td>2台</td> </tr> <tr> <td>軽トラック</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9台</td> </tr> </table>	車両名	伊香	水槽付消防ポンプ自動車	1台	消防ポンプ自動車	1台	高規格救急自動車	2台	水槽付消防ポンプ自動車(予備)	1台	指揮車	1台	業務車	2台	軽トラック	1台		9台
			車両名	伊香																	
			水槽付消防ポンプ自動車	1台																	
			消防ポンプ自動車	1台																	
			高規格救急自動車	2台																	
			水槽付消防ポンプ自動車(予備)	1台																	
			指揮車	1台																	
業務車	2台																				
軽トラック	1台																				
	9台																				
事務室等	署長室	25㎡	消防署長用執務スペース																		
	事務室	170㎡	庶務係・予防係・消防係用執務スペース																		
	住民相談室	10㎡	市民の消防相談スペース																		
会議室等	多目的会議室	200㎡	各種会議・研修スペース																		
	書庫	35㎡	書類関係長期保存スペース																		
	印刷室	10㎡	印刷製本スペース																		
共用部分等	受付・詰所	20㎡	総合受付スペース																		
	エントランスホール	面積に併せ適宜	来庁者及び消防関係展示コーナースペース																		
	エレベーター室 職員専用階段 階段 廊下 トイレ 風除室 パイプ・ダクト	面積に併せ適宜 290㎡(暫定)	オストメイト対応の多機能トイレ含む																		

	室名	所要面積	所要機能
消防施設	仮眠室	135㎡	消防隊・救助隊・救急隊夜間仮眠スペース
	リネン室	5㎡	仮眠用寝具リネンスペース
	更衣室	10㎡	日勤者更衣スペース（男性用、女性用）
	浴室・脱衣室	30㎡	24時間勤務時の入浴スペース（男性用）
	洗面室	脱衣室兼	24時間勤務時の洗面スペース（男性用）
	洗濯室	脱衣室兼	消防活動後の衣類等の洗濯スペース（男性用）
	食堂・厨房	45㎡	職員の食事スペース
	女性専用スペース	55㎡	女性隊員用スペース(仮眠室・洗面室・浴室・トイレ)
	出動準備室	60㎡	職員災害発生時装備着装及び消防活動作戦会議スペース
	救急消毒室 救急資器材庫	60㎡	救急活動汚染衣類・身体洗浄及び滅菌消毒並びに活動用備品保管スペース
	消防資機材庫	30㎡	消防活動用備品資機材保管スペース
	救助資機材庫	15㎡	救助活動用備品資機材保管スペース
	ボンベ充填庫	15㎡	高圧ガス規制の空気ボンベ充填及びボンベスペース
	洗濯乾燥室	15㎡	汚れた資機材や防火衣等の洗濯乾燥スペース
	訓練室	30㎡	現場対応トレーニングスペース
	リフレッシュルーム	10㎡	職員の休憩スペース
	消防団関係資機材庫	25㎡	消防団関係資機材保管スペース
	倉庫	30㎡	多目的倉庫スペース
	油脂庫	10㎡	消防署で使用する石油類等の貯蔵庫
	電気・機械室 非常用発電機室	50㎡	庁舎全般の電気・機械室及び商用電力停電時の電力確保のための発電機スペース
	井戸ポンプ室	5㎡	融雪対策の井戸ポンプ室
	湯沸室	5㎡	給湯スペース
	災害備蓄倉庫	60㎡	大規模災害時消防活動用品備蓄スペース
火災原因調査室	30㎡	燃焼実験、収去物の保管や洗浄 米原消防署は、消防訓練室の機能を兼ねる	
ゴミ収納庫	10㎡	ゴミを一時収納する室	
		1,900㎡	

イ) 付属施設

室名	所要面積	所要機能
訓練施設	面積に併せ適宜	庁舎の一部を活用した訓練スペース
屋外訓練場	面積に併せ適宜	消防団員及び住民対象の訓練研修スペース
消防水利	20 m ²	消火栓と訓練用の防火水槽（井水利用）
駐車場	面積に併せ適宜	来庁者及び職員用駐車スペース
駐輪場	15 m ²	バイク及び自転車の駐輪スペース
ヘリコプター 場外離着陸場	面積に併せ適宜	災害時のヘリコプター離着陸場
ホース乾燥設備	15 m ²	災害時使用ホース乾燥のための設備
危険物保管庫	適宜	車両及び資機材の燃料等を保管する倉庫
気象観測装置	適宜	気象情報（風向、風速、気温等）の観測装置
車両下部洗浄設備	庁舎設置	凍結防止剤等の付着による車両下部の洗浄装置
デジタル無線及び 指令設備	庁舎設置	災害用デジタル無線と指令システムの整備
消防車両転回スペース	面積に併せ適宜	緊急車両が安全に出入庫できるための車両転回安全確保スペース
一般車用駐車場 電気自動車充電用スタン ド設備	要検討	来庁者及び職員用駐車場及び次世代自動車充電インフラ整備に係る充電スペース
太陽光発電設備	適宜	環境（再生エネルギー活用）に配慮した太陽光発電による庁舎省エネ配慮設備
照明灯	屋上設置	夜間災害時の車両及び装備の清掃等確保のための設備
掲揚ポール	5 m ²	国旗掲揚用ポール
出動表示板	5 m ²	住民への災害時出動周知用設備
電光掲示板	適宜	住民に管内災害状況及び火災予防広報のための設備
懸垂幕装置	庁舎設置	防火防災用懸垂幕設置用設備